

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

09 апреля 2014 года Рубцовский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего Пинчук Г.Ю.
при секретаре Нюренберг О.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в лице главного санитарного врача по г. Рубцовску, Рубцовскому и Егорьевскому районам Губий Г.В. в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №24» о понуждении к совершению действий,

УСТАНОВИЛ:

Представитель Территориального отдела в г.Рубцовске, Рубцовском и Егорьевском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (далее Роспотребнадзор) обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга потребителей к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №24» о понуждении к совершению действий. В обоснование требований указал, что по результатам, проведенных территориальным отделом в г. Рубцовске, Рубцовском и Егорьевском района Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, плановой проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24», установлено, что в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 68 нарушаются СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

1. В следующих учебных кабинетах остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (имеются стычные стекла), а именно: в кабинетах № 10, 13, 15, 16, 18, 26, 25, 23, 24, 22, 20, в библиотеке, медиоцентре, в рекреациях на каждом из 3-х этажей здания, в спортивном зале, в слесарной мастерской;

2. Имеются механические повреждения в виде множественных выбоин лакокрасочного покрытия пола в спортивном зале; дефекты линолеумного покрытие в виде дыр в кабинетах № 7, 2; щели в деревянном покрытии актового зала;

3. Частично отсутствует ограждение территории участка с восточной и западной стороны;

4. В кабинете химии в лаборантской отсутствует вытяжной шкаф;

5. В учебных кабинетах биологии, физики и начальных классов не установлены умывальные раковины;

6. Не оборудована механическая вытяжная вентиляция в слесарной мастерской для мальчиков от заточного станка;

7. В слесарной мастерской для мальчиков 5 токарно-винторезных станков, 2 горизонтально-фрезерных станка, заточной станок не оборудованы местным освещением;

8. Потолок и стены в спортивном зале не гладкие, с множественными деформациями штукатурного покрытия в виде отслоения штукатурного покрытия; так же имеются дефекты штукатурного покрытия в виде частичного отслоения на стене лестничного марша на 3 этаже здания школы и ржавых разводов на потолке актового зала;

9. Уровень искусственной освещенности в спортивном зале на полу составляет 105 лк (при нормативе 200 лк), в кабинете № 12 на 3 парте 1 ряда 202 лк, на 5 парте 2 ряда 214 лк, на 3 парте 3 ряда 165 лк (при нормативе 300-500 лк). В результате проведенной плановой проверки было установлено, что в учреждении нарушаются права воспитанников на условия, гарантирующие охрану их здоровья, а именно: не соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила, что создает опасность для жизни и здоровья детей, а также лиц, работающих с детьми, приходящих за ними. Бездействие образовательного учреждения противоречит принципам действующего законодательства, в части обеспечения прав детей на охрану здоровья, как предусмотрено нормами ст. 41 Конституции Российской Федерации, ст. 10 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного числа лиц.

Просил обязать ответчика прекратить незаконные действия (бездействия). Обязать ответчика устранить допущенные нарушения, в связи с чем: остекление окон выполнить из цельного стеклопакета в кабинетах № 10,13,15,16, 18,26,25,23,24,22,20, в библиотеке, медиоцентре, в рекреациях на каждом из 3-х этажей здания, в спортивном зале, в слесарной мастерской. Устранить механические повреждения в виде множественных выбоин лакокрасочного покрытия пола в спортивном зале, дефекты линолеумного покрытия в виде дыр в кабинетах № 7, 2; щели в деревянном покрытии актового зала. Оградить территорию участка с восточной и западной стороны. В кабинете химии в лаборантской установить вытяжной шкаф. В учебных кабинетах биологии, физики и начальных

классов установить умывальные раковины. Оборудовать механическую вытяжную вентиляцию в слесарной мастерской для мальчиков от заточного станка. В слесарной мастерской для мальчиков 5 токарно-винторезных станков, 2 горизонтально-фрезерных станка, заточной станок оборудовать местным освещением. Обеспечить гладкость потолка и стен в спортивном зале, гладкость потолка лестничного марша на 3 этаже здания школы, гладкость потолка актового зала. Обеспечить уровень искусственной освещенности в спортивном зале на полу менее 200 лк, в кабинете № 12 на партах 300-500лк. Установить ответчику срок для совершения указанных действий до 02.02.2015 года.

Представитель Территориального отдела в г.Рубцовске, Рубцовском и Егорьевском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в судебном заседании исковые требования поддержала.

Представитель ответчика Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» в судебном заседании исковые требования признала частично, а именно, обязании устранить механические повреждения в виде множественных выбоин лакокрасочного покрытия пола в спортивном зале; дефекты линолеумного покрытия в виде дыр в кабинетах № 7, 2; щели в деревянном покрытии актового зала; ограждение территории участка с восточной и западной сторон; в учебных кабинетах биологии и физики установить умывальные раковины; оборудование механической вытяжной вентиляции в слесарной мастерской для мальчиков от заточного станка; в слесарной мастерской для мальчиков на всех токарно – винторезных станков, горизонтально – фрезерных станках, заточный станок оборудовать местным освещением; обеспечить гладкость потолка и стен в спортивном зале, гладкость потолка лестничного марша на 3 этаже здания школы, гладкость потолка актового зала; обеспечить уровень искусственной освещенности в спортивном зале на полу не менее 200 лк, в кабинете № 12 на партах 300 – 500 лк. Остальные исковые требования не признала, указала, что установление умывальных раковин в начальных классах технически невозможно установить, а остекление окон из-за ветхости оконных блоков.

Суд, выслушав пояснения участников процесса, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.ст. 2, 37, 41 Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Каждый имеет право на охрану здоровья, на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности.

Судом установлено, что территориальным отделом в г. Рубцовске, Рубцовском и Егорьевском района Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, была проведена плановая проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24», в результате которой было установлено, что в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 24», расположенном по адресу Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 68 нарушаются СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: в учебных кабинетах остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (имеются стычные стекла), а именно: в кабинетах № 10, 13, 15, 16, 18, 26, 25, 23, 24, 22, 20, в библиотеке, медиоценте, в рекреациях на каждом из 3-х этажей здания, в спортивном зале, в слесарной мастерской. Имеются механические повреждения в виде множественных выбоин лакокрасочного покрытия пола в спортивном зале; дефекты линолеумного покрытие в виде дыр в кабинетах № 7, 2; щели в деревянном покрытии актового зала. Частично отсутствует ограждение территории участка с восточной и западной стороны. В кабинете химии в лаборантской отсутствует вытяжной шкаф. В учебных кабинетах биологии, физики и начальных классов не установлены умывальные раковины. Не оборудована механическая вытяжная вентиляция в слесарной мастерской для мальчиков от заточного станка. В слесарной мастерской для мальчиков 5 токарно-винторезных станков, 2 горизонтально-фрезерных станка, заточной станок не оборудованы местным освещением. Потолок и стены в спортивном зале не гладкие, с множественными деформациями штукатурного покрытия в виде отслоения штукатурного покрытия; так же имеются дефекты штукатурного покрытия в виде частичного отслоения на стене лестничного марша на 3 этаже здания школы и ржавых разводов на потолке актового зала. Уровень искусственной освещенности в спортивном зале на полу составляет 105 лк (при нормативе 200 лк), в кабинете № 12 на 3 парте 1 ряда 202 лк, на 5 парте 2 ряда 214 лк, на 3 парте 3 ряда 165 лк (при нормативе 300-500 лк).

Согласно п. 1 ч.1 ст. 9 ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся: организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

В соответствии с п. 15 ч.3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно п. 3 ч. 4 ст. ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг. В соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., соблюдение санитарных правил является обязательным для юридических лиц.

В силу ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению общеобразовательного учреждения, территории общеобразовательного учреждения, зданию общеобразовательного учреждения, оборудованию помещений общеобразовательного учреждения, воздушно-тепловому режиму общеобразовательного учреждения; естественному и искусственному освещению, водоснабжению и канализации, помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений, размещенных в приспособленных зданиях, режиму образовательного процесса, организации медицинского обслуживания обучающихся, санитарному состоянию и содержанию общеобразовательного учреждения, соблюдению санитарных правил установлены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы направлены на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных учреждениях (п.1.1. СанПиН 2.4.2.2821-10).

Согласно п. 1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, санитарные правила распространяются на проектируемые, действующие, строящиеся и реконструируемые общеобразовательные учреждения независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности.

Настоящие санитарные правила распространяются на все общеобразовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и осуществляющие образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:

первая ступень - начальное общее образование (далее - I ступень образования);

вторая ступень - основное общее образование (далее - II ступень образования);

третья ступень - среднее (полное) общее образование (далее - III ступень образования).

Пунктом 1.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусмотрено, что настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией общеобразовательных учреждений, воспитанием и обучением обучающихся.

В соответствии с п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

Согласно п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

В соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», территория общеобразовательного учреждения должна быть ограждена забором.

В соответствии с п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами.

В соответствии с п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в помещениях начальных классов, лаборантских,

